

Binnenklimaat Protocol



Auteurs	Samia el Abdellaoui
Contact gegevens	Telefoon: 036-3031890 E-mail: info@kinderopvangdevlinder.nl
LRKP-nummer	Locatie BSO Rodinweg: 318523024 Locatie BSO De Vlindertoren Moldaviëstraat 2: 209465992 Locatie BSO De Vlinderletter A. Roland Holststraat 58: 237587014 Locatie KDV De Vlinderboom A. Roland Holststraat 169: 263733658
Datum van aanmaak	Januari 2025
Datum van Herzien	Januari 2026

PROTOCOL BINNENKLIMAAT

DOEL

Dit protocol beschrijft hoe kinderopvang De Vlinder Almere zorgt voor een gezond, veilig en comfortabel binnenklimaat voor kinderen en pedagogisch professionals, conform het veiligheid en gezondheidsbeleid.

ONDERDELEN BINNENKLIMAAT

- Temperatuur
- Ventilatie en luchtkwaliteit
- Luchtvochtigheid (indien van toepassing)

TEMPERATUURBELEID

De temperatuur in de groepsruimtes wordt dagelijks gecontroleerd door de aanwezige pedagogische professionals.

Richtlijnen:

- Minimale temperatuur: 17°C
- Maximale temperatuur: 25°C

Bij afwijkingen worden direct maatregelen genomen, zoals het aanpassen van de verwarming, extra ventileren, gebruik van zonwering of het aanpassen van activiteiten of kleding.

VENTILATIE

- Dagelijks luchten van groepsruimtes
- Ventilatioeroosters blijven open waar mogelijk
- Mechanische ventilatie wordt volgens instructie gebruikt
- Extra ventilatie na actieve activiteiten
- Extra ventileren van de slaapkamer

VERANTWOORDELIJKHEDEN

Beroepskrachten: dagelijkse controle van temperatuur en ventilatie

Houder: toezicht op naleving, onderhoud en evaluatie

REGISTRATIE EN EVALUATIE

Structurele afwijkingen worden besproken tijdens teamoverleggen. Dit protocol wordt periodiek geëvalueerd en waar nodig aangepast.

CO₂ METER

DOEL

Dit protocol beschrijft hoe binnen wij de CO₂-meter wordt gebruikt om de luchtkwaliteit te bewaken. Het doel is het waarborgen van een gezond binnenklimaat voor kinderen en medewerkers, conform de verwachtingen van de GGD en de Wet kinderopvang.

WETTELIJK EN BELEIDSMATIG KADER (GGD)

- Wet kinderopvang
- Besluit kwaliteit kinderopvang
- Gezondheids- en veiligheidsbeleid
- Adviezen RIVM en GGD met betrekking tot ventilatie

De GGD verwacht dat kinderopvanglocaties zorgen voor voldoende ventilatie en dat zij kunnen aantonen hoe zij de luchtkwaliteit monitoren en welke acties zij ondernemen bij onvoldoende ventilatie.

WAT MEET DE CO₂-METER?

De CO₂-meter meet de hoeveelheid koolstofdioxide (CO₂) in de lucht. CO₂ is een indicator voor ventilatie: een te hoge waarde betekent dat er onvoldoende frisse lucht wordt aangevoerd.

RICHTWAARDEN EN ACTIES

CO ₂ -waarde	Betekenis	Actie
≤ 800 PPM	Goed	Geen actie nodig
800 – 1000 PPM	Acceptabel	Extra alert, ventilatie controleren
1000 – 1200 PPM	Onvoldoende	Extra ventileren (ramen/deuren open, ventilatiesysteem hoger)
> 1200 PPM	Onacceptabel	Direct ventileren en bezetting/activiteiten aanpassen

PLAATSING VAN DE CO₂-METER

- In de groepsruimte waar de meeste kinderen aanwezig zijn
- Op ademhoogte (± 1 – 1,5 meter)
- Niet direct naast ramen, deuren of ventilatieroosters
- Niet binnen handbereik van kinderen

GEBRUIK IN DE PRAKTIJK

- De CO₂-meter staat continu aan tijdens openingstijden
- Pedagogisch professionals controleren de waarde:
 - bij binnenkomst van de groep
 - tijdens drukke momenten
 - bij activiteiten met weinig beweging
- Bij overschrijding van de grenswaarden worden direct maatregelen genomen (zie tabel)

VERANTWOORDELIJKHEDEN

Pedagogisch professionals:

- Aflezen van de CO₂-meter
- Uitvoeren van ventilatiemaatregelen
- Melden van structurele problemen

Locatieverantwoordelijke:

- Toezicht op naleving protocol
- Onderhoud/controler CO₂-meter
- Evaluatie bij GGD-inspectie

BORGING EN EVALUATIE

- Dit protocol is onderdeel van het gezondheids- en veiligheidsbeleid
- Het protocol wordt jaarlijks geëvalueerd
- Bij wijzigingen in GGD-richtlijnen wordt het protocol aangepast